

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“**
ПАНЧЕВО, Змај Јовина 6
Тел.: 013/219-0-300
Број: 01-2335/2014
Датум: 25.08.2014. године

Предмет: Одговори на питања за јавну набавку радова број ЈН А79/2014 – замена монтажног објекта радионичне зграде (рушење и изградња монтажног објекта, по инжењеринг систему-Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву.

Потенцијални понуђач је дана 22.08.2014. године поставио следећа питања за јавну набавку из наслова:

Обзиром да смо заинтересовани за извођење радова на горе поменутој ЈН имамо неколико примедби по питању техничког описа и детаља везаних за Пројектни задатак а пошто је опција понуде Пројектовање и извођење радова по систему кључ у руке, мислимо да нећемо бити у стању да добијемо сагласности на пројекат и техничку контролу. Стога вас молимо за хитан одговор по питању ових ставки.

1. Санитарни чвор са гардеробом и економским улазом за кухињски блок
2. Кухиња за дистрибуцију хране у објекту има малу површину
3. За организацију санитарног блока за ученике са посебним потребама није довољно 7,00м² колико је предвиђено
4. Трпезарија са 30 места за кориснике треба да има већу корисну површину од предвиђене у пројектном задатку.
5. Због потребне ПП хидрантске мреже и повећања притиска у хидрантској мрежи потрбно је хидроцил поставити у посебној просторији (простор није дат у пројектном задатку).
6. Одређени рок за извршење посла од 60 календарских дана је кратак за извршење целокупног посла, рушење постојећег објекта, израда пројекта, добијање потребних сагласности на пројектну документацију и добијање грађевинске дозволе , изградња објекта са свим инсталацијама и завршном обрадом.
7. Инсталација централног грејања објекта није предмет ове набавке, али је свакако потребна информација о истом јер је потребно ускладити будући машински пројекат са потребама корисника и архитектонским пројектом и пројектом инсталација због места постављања радијатора и планиране опреме и инсталација (електро) у кухињи и другим просторијама.

На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре:

1. Распоред просторија остаје као у датој основи.
2. Садашња кухиња је мања од новопроектване и задовољава потребе.
3. Поред два новопроектвана санитарна чвора, у главној школској згради постоји санитарни чвор за ученике са посебним потребама.
4. У једној смени, трпезарију користи максимално 20 ђака, те иста задовољава.

5. За потребе хидрантске мреже, простор за евентуални смештај хидроцила, искористити део улазног (хола) дела, лево, до кухиње.
6. Рок од 60 дана је дат јер објекат мора бити спреман за што скорији почетак школске године. Објекат је празан.
7. Улаз инсталација за централно грејање је у трпезарији, а пројекат и извођење, радиће сама школа. Од електро инсталација, предвидети инсталацију сходно намени просторија, у текстилној, учионици за техничко и у боравку, предвидети интернет прикључке, а телефонску предвидети само у кухињи.

Комисија за јавну набавку

