

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“**
ПАНЧЕВО, Змај Јовина 6
Тел.: 013/219-0-300
Број: 01-3708/2014
Датум: 07.11.2014. године

Предмет: Одговор на питање везано за јавну набавку радова број ЈН А101/2014 – инвестиционо одржавање пословног простора у локалу у ул. Жарка Зрењанина број 69

Потенцијални понуђач је, дана 06.11.2014. године, поставио следеће питање везано за јавну набавку из наслова:

1. У обрасцу предмер радова са структуром цена, на страници број 29(12)/42, позиција 5. гласи:
Испорука и монтажа надградне флуо светиљке 5x2,5мм 2, са електронским пригуш. Сјајним растером, заштитом IP 20 и потребним прибором за монтажу на плафон м1 10,00.
Ова позиција није јасна:
-да ли у цену улази само кабл обрачун је по м1)?
-да ли у цену улазе и светиљке и колико?
-да ли у цену улазе и светиљке и каблови?

На постављено питање Наручилац даје следећи одговор:

1. Дошло је до техничке грешке приликом дефинисања позиције 5 на страни број 29(12)/42 конкурсне документације, те се овим путем иста исправља и позиција 5 треба да гласи:

5. Испорука и монтажа кабла PP-Y 5 x2,5 мм2 са израдом жљебова и након полагања кабла враћање у првобитно стање м 10.

Измењене стране конкурсне документације ће бити означене са два печата.

Комисија за јавну набавку