

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“**  
ПАНЧЕВО, Змај Јовина 6  
Број: 01-1633/2015  
Датум: 13.05.2015. године

**Предмет:** Питања и одговор за јавну набавку радова број ЈН А82/2015 – пресвлачење платоа око отвореног базена на СЦ "Стрелиште", адекватном подлогом за потребе функционисања "Балон хале" (тартан стаза).

**Потенцијални понуђач је поставио следећа питања за јавну набавку из наслова:**

1. На страни 28(2/2)/41 наведено је да плоче морају да задовољавају стандард SRPS EN1177 из 2013.  
Да ли је довољно приложити сертификат о усаглашености са стандардом EN1177:2008, обзиром да је онеквивалентан стандарду SRPSEN1177:2013?
2. Која је боја захтеваних плоча?
3. Молимо вас да нас обавестите о тачним димензијама зоне по којој се поставља гума. Да ли је по целом обиму базена ширина зоне 2м?
4. (1/2)/41у предмеру радова, Опис позиције редни број 1,стоји: Припрема постојећих бетонских површина за постављање гумених подлога уз чишћење водом под притиском  
Шта се тачно подразумева под припремом подлоге?

**На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре:**

1. Прихвата се и сертификат о усаглашености са стандардом EN 1177:2008
2. Боје које се нуде могу бити: варијанте црвене или сиве.
3. Око целог базена планира се постављање подлоге ширине 2 метра. Повећање површине је могуће и то:
  1. на чеоним странама у делу где су постављени стартни блокови
  2. на делу око шахтова

У техничком опису је дато да је оквирна површина 330 м<sup>2</sup> и да је неопходно да се изађе на лице места и утврди обим и врста радова.

4. Из разлога што се планира постављање гумених плоча које су монтажном демонтажног типа под припремом бетонских површина подразумева се чишћење водом под притиском.

Комисија за јавну набавку