

	<p>Потврде о изведеним радовима морају да прате списак, односно потврде морају да доказују податке наведене у списку.</p>
<p>ДОДАТНИ УСЛОВ(члан 76. став 2. Закона о јавним набавкама)</p> <p>6. Кадровска опремљеност</p> <p>Понуђач мора да има запослено или ангажовано:</p> <ul style="list-style-type: none">- једног дипломраног инжењера архитектуре, одговорног извођача радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације, са личном лиценцом 400; <p>или</p> <ul style="list-style-type: none">- једног дипломраног инжењера архитектуре, одговорног извођача радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова на објектима високоградње, са личном лиценцом 401; <p>и</p> <ul style="list-style-type: none">-једног дипломраног инжењера грађевине, одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на	<p>ПРИЛОГ 6</p> <p>Као доказе приложити:</p> <ul style="list-style-type: none">-Списак запослених и ангажованих лица која су наведена у услову «кадровска опремљеност» са наведеним: именима и презименима, стручном спремом, радним местом, основом ангажовања; <p>Списак мора бити дат под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, односно учесника заједничке понуде у списку треба да буду наведена сва лица са лиценцима које су захтеване (види услов)</p> <ul style="list-style-type: none">- Копије личне лиценце за запослена или радно ангажована лица техничке струке као и потврду Јнжењерске коморе да је лиценца важећа,- За запослена лица се достављају „М“ обрасци и Уговори о раду,- Ангажована лица се доказују Уговором о повременим и привременим пословима или Уговором о допунском раду и „М“ обрасцима.



PREDMER STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA

REDNI BROJ	POZICIJA	KOLICINA kom/m	JEDINICNA CENA	UKUPNA CENA
1.	Detektor požara, adresibilni, Argus protokol, optički, integriran izolator kratkog spoja, mogućnost detektovanja čestica dima od 0.5 do 10um, mogućnost zaključavanja detektora u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, ARGUS A1000 ili sl.	12		
2.	Podnožje za adresibilni detektor požara, ARGUS LAB 1000 ili sl.	12		
3.	Ručni javljač požara, adresibili, Argus protokol, unutrašnja montaža, crveno kućište, mogućnost ugradne i nadgradne montaže, štitni poklopac za sprečavanje nenamerne aktivacije ručnog javljača (opcija), resetabilni element, adresiranje sa centralnog uređaja ili ručno putem programatora, ARGUS VCP100 ili odgovarajući.	4		
4.	Klasična konvencionalna sirena, crvene boje, unutrašnja montaža, IP 44, 100db/1m, Horing AH-03127-S ili sl.	4		
5.	Instalacioni kabl JH(St) H 2x2x0.8mm. Isporuka i montaža.	130		
6.	Instalacioni kabl JE-H(St) H 2x2x0.8mm FE180/E30. Isporuka i montaža	45		
7.	Oprema za nošenje i polaganje instalacionih HF kablova (HF cevi 020/16, HF kanalice 20x1 Omm u kompletu sa sitnim materijalom) Obo Betterman ili sl.	120		
8.	Isporuka sitnog instalacionog materijala (obujmice, uvodnice, izolir traka, tiplovi i slično).	Pauš.		
9.	Pregled izvedene instalacije, ispitivanje na kratak spoj, prekid, otpor izolacije, preslušavanje.	1		
10.	Pregled kompletne izvedene instalacije u objektu. Izdavanje izveštaja o funkcionalnom ispitivanju radi dostavljanja nadležnom MUP-u odsek PP policija. Podrazumeva se pregled: akumulatora, provera rada indikatora i upravljačkih elemenata, ispitivanje rada elemenata za uzbunjivanje, provera rada svakog pojedinog javljača požara, pregled kablova, vodova...)	1		
UKUPNA CENA bez PDV-a				
PDV20%				
UKUPNA CENA sa PDV-om				

PREDMER OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠТИTU OD POŽARA

REDNI BROJ	POZICIJA	KOLICINA kom/m	JEDINICNA CENA	UKUPNA CENA
1.	PP aparat tipa S – 6	5		
2.	PP aparat tipa CO2 – 5kg	1		
UKUPNA CENA bez PDV-a				
PDV20%				
UKUPNA CENA sa PDV-om				

ponuđač:

datum:

