

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО
Панчево, Карађорђева бр. 4
Број: 01-2436/2017
Панчево, 17.11.2017. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање за јавну набавку услуга број **ЈН Б8/2017** - набавка и монтажа нових и замена неупотребљивих елемената ограде испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Потенцијални понуђач је дана 15.11.2017. године поставио питање везано за предметну набавку:

1. Као једна од ставки у предмеру и предрачуну је да ограда буде у складу са стандардом еп 1176. Молим да нам наведете цитат из стандарда, а који је везан за ограду, а такође и методе за испитивање истих.

На постављено питање Наручилац даје следећи одговор:

1. То значи да ивице не смеју бити оштре, већ заобљене, да оштри делови треба да буду на спољној страни и да је могућност повреде сведена на минимум минимума.

Комисија за јавну набавку